

เอกสารแนบ 12

เอกสารบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันวัตถุพิษ

บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

FIRE ALARM (FIRE CONTROL PANEL) (ตู้แจ้งเหตุ-เตือนภัย)

FCP/1

รหัสเครื่องจักร:

FCP 3A-G-01

ผู้จัดบันทึก (ช่าง):




อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น		ประจำเดือน: มกราคม 2569			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค Battery No.1.....VDC	/			
	ตรวจเช็ค Battery No.2.....VDC	/			
	ตรวจเช็ค Battery รวม.....VDC	/			
	ตรวจเช็คไฟชาร์ต Battery.....VDC	/			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....VAC	/			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	/			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	/			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ MANUAL	/			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	/			

หมายเหตุ

อุปกรณ์ใช้งานไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ :



วันที่: 11/2/69

วันที่: 11/2/69

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

FIRE ALARM(FIRE CONTROL PANEL) (ตู้แจ้งเหตุ-เตือนภัย)

FCP/1

รหัสเครื่องจักร:

FCP 3B-G-01

ผู้ดบันทึก

ประจำเดือน:

..... 2569

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No.1VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery No.2VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery รวม.....VDC	✓			
	ตรวจเช็ค ไฟชาร์ท BatteryVDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ MANUAL	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

ระบบใช้งานได้ปกติ

ผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 11/12/69

วันที่ : 11/12/69

(3B) ช่างตัว.xlsx

PREVENTIVE MAINTENANCE

บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

FIRE ALARM(FIRE CONTROL PANEL) (ตู้แจ้งเหตุ-เตือนภัย)

FCP/1

รหัสเครื่องจักร:

FCP 3A-G-01

ผู้จัดบันทึก

อาคารคอนโดมิเนียม ไพร่ ดอนเมือง-สรประภา

ประจำเดือน: มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	/			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	/			
3	ตรวจเช็ค Battery No.1.....15.21.....VDC	/			
	ตรวจเช็ค Battery No.2.....15.95.....VDC	/			
	ตรวจเช็ค Battery รวม.....27.66.....VDC	/			
	ตรวจเช็คไฟชาร์ต Battery.....22.75.....VDC	/			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....22.5.....VAC	/			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	/			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	/			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	/			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	/			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ MANUAL	/			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	/			

หมายเหตุ

รวมข้อบกพร่อง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ : 1. เม.ย 69

วันที่ : 11/4/69

บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

FIRE ALARM(FIRE CONTROL PANEL) (ตู้แจ้งเหตุ-เตือนภัย)

FCP/1

รหัสเครื่องจักร:

FCP 3A-G-01

ผู้จัดบันทึก

อาคารคอนโดกรีเน่ ไพร์ม คอนเมือง-สงขลา			ประจำเดือน: เมษายน		2569
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No.1.....VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery No.2.....VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery รวม.....VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์ต Battery.....VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ MANUAL	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

รวม/จ่ายไฟปกติ

ผู้ตรวจสอบ :

[Redacted Signature]

วันที่ : 1.4.69

วันที่ : 1/5/69

บริษัท พรีเมียม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ตารางตรวจเช็คระบบแจ้งเหตุดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

FIRE ALARM(FIRE CONTROL PANEL) (ตู้แจ้งเหตุ-เตือนภัย)

FCP/1

รหัสเครื่องจักร:

FCP 3A-G-01

ผู้ดบันทึก

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนเมือง-สงขลา		ประจำเดือน: พฤษภาคม 2569			
ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	FIRE ALARM CONTROL PANEL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อและ SOCKET สาย	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพสายสัญญาณภายในตู้	✓			
3	ตรวจเช็ค Battery No.1.....13.71.....VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery No.2.....12.95.....VDC	✓			
	ตรวจเช็ค Battery รวม.....27.66.....VDC	✓			
	ตรวจเช็คไฟชาร์ต Battery.....27.35.....VDC	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันที่จ่ายให้ระบบ.....228.....VAC	✓			
5	ตรวจเช็คไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
6	ตรวจเช็คจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจเช็คชุด GRAPHIC ANNUNCIATER	✓			
8	ตรวจเช็คสภาพตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ MANUAL	✓			
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานที่ตู้ FCP	✓			

หมายเหตุ

รวม 10 รายการ

ผู้ตรวจสอบ : ทบทวนโดย :

หัวหน้าช่าง (Supervisor)

ผู้จัดการอาคาร (Building Manager)

วันที่ :

วันที่ :