

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

SUNSURI PROJECT Nai Harn Beach		เช็ควันที่ 29-30 เดือน มกราคม 2026								Check by. Yee , First										
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 0 ถัง	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark						
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓			1	✓			1	✓	อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง						
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง						
3	สไตรจิตซิออน			1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง						
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน														1	✓		1	✓	
5	หน้าห้องนำชายหญิง ชั้น.2			1	✓															
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์													1	✓					
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓															
8	หน้าห้อง Sales			1	✓															
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ขาย - หญิง			1	✓															
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)						
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity)						
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	Remark								
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity						
13	หน้าลิฟต์น้ำมัน					1	X	1	X					ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัปเดตสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง						
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 สิ่งห้องยูนิฟอรัม			1	✓	1	✓		✓											
15	หน้าห้อง ยูนิฟอรัม ช่างบันไดทางขึ้นตึก					1	✓							อัปเดตแผนเคมีใหม่ 10/07/23						
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)					1	✓							หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22						
17	หน้าห้องน้ำน้ำชั้น.2					1	✓							อัปเดตแผนเคมีใหม่ 10/07/23						
18	ประตูหนีไฟชั้น.2					1	✓													
19	หน้าห้องน้ำน้ำชั้น.3					1	✓													
20	ประตูหนีไฟชั้น.3					1	✓													
21	คลังแก๊สลิโน			1	✓	1	✓					ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด								
No.	SUN Building ชั้น B	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No		yes No					Remark								
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 2 ถัง	yes No									
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓													
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓									
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓									
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark						
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓															
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22						
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark						
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22						
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓															
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22						
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark						
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	X			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25						
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสไตรค์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
37	โน้ตปา (ข้างเคาร์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปปาร์)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25						
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่ให้ออฟฟิศ LP)						
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No							Remark						
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓															
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓															
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓															
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓															
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓															
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25						
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓															
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓													
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No									Remark						
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22						
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง										Remark						
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องลิฟท์ข้าง)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓									อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22						
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No	Remark						
56	ครัว Surf			1	✓			1	X			1	✓	อัปเดตแผนเคมีใหม่ 15/10/25						

 เช็คววันที่ 29-30 เดือน มกราคม 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว			Check by. Yee , First	
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอรัม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถงปะปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
29/12/25	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

 เช็ควันที่ 23-25 เดือน กุมภาพันธ์ 2026		 ตู้.สาย.วาาส์		 เคมีแห้ง		 CO.2		 โฟม		 Halotron		 ผ้าคลุมเพลิง		Check by. Por , First																			
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 0 ถัง	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark																			
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓										อัฒณเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง																		
2	คลังแก๊ส			2	✓										อัฒณเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง																		
3	สโตร์จัดซื้อบน			1	✓										อัฒณเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง																		
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓																				
5	หน้าห้องนำชายหญิง ชั้น.2			1	✓																												
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์														1	✓																	
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓																												
8	หน้าห้อง Sales			1	✓																												
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ขาย - หญิง			1	✓																												
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓																			ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ตั้งอยู่ในออฟฟิศSecurity)									
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓																			ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ตั้งอยู่ในออฟฟิศSecurity)									
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No										จำนวน 3 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	Remark												
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X										ถังอยู่ในออฟฟิศSecurity																		
13	หน้าสโตร์น้ำมัน														1	X	1	X	ถังอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง														
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 สิ่งห้อยนิฟอรั่ม	1	✓			1	✓		✓																								
15	หน้าห้อง ยูนิฟอรั่ม ช่วงบันไดทางขึ้นตึก			1	✓										อัฒณเคมีใหม่ 10/07/23																		
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓										หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22																		
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓																				อัฒณเคมีใหม่ 10/07/23								
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓																												
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓																												
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓																												
21	คลังแก๊สลิโน			1	✓	1	✓										ถัง CO2 ถังอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด																
No.	SUN Building ชั้น B	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No		yes No															Remark											
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 2 ถัง	yes No		Remark																				
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์														1	✓																	
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓																						
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓																						
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark																			
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓																												
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22																			
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark																			
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22																			
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓										ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22																		
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแพนตี้ PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓																												
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No			จำนวน 1 ถัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark																			
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25																			
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
37	ในสปป (ข้างเคาร์เตอร์)			1	✓										เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25																		
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปป)	1	✓	1	✓																				เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25								
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun			1	✓										1	✓																	
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No										Remark																
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓																												
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓																												
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓																												
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓																												
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓																												
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓												นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25																
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓																												
47	หน้าห้องอะลามตึก S1					1	✓																										
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No										Remark																		
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓																			อัฒณเคมีใหม่ 15/10/25									
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓																			อัฒณเคมีใหม่ 15/10/25									
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓																												
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓																			ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22									
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง											Remark																		
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ช่าง)	1	✓	1	✓																			อัฒณเคมีใหม่ 15/10/25									
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓																			อัฒณเคมีใหม่ 15/10/25									
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓																												
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓																			ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22									
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No	Remark																			
56	ครัว Surf			1	✓			1	✓			1	✓	อัฒณเคมีใหม่ 15/10/25																			

 เช็คววันที่ 23-25 เดือน กุมภาพันธ์ 2026		 ตู้.สาย.วาวส์			Check by. Por , First	
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
23/02/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
23/02/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
23/02/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
23/02/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
23/02/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

 SUNSURI PRACKET Nai Hara Beach		เช็ครันที่ 28-30 เดือน มีนาคม 2026							Check by: Yee , First																		
		ตู้.สาย.วาาส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง															
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No	จำนวน 0 ส	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark													
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ส											
2	คลังเก็บลิ			2	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 2 ส											
3	ลิตรฉีดข้อบน			1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ส											
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓														
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓																						
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์															1	✓										
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓																						
8	หน้าห้อง Sales			1	✓																						
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓																						
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1			1	X											1	✓					ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)					
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓															ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)							
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ส	yes No	จำนวน 3 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No	Remark															
12	ห้องสี (ไม่มีส)			1	X											ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity											
13	หน้าลิตรน้ำมัน															1	X	1	X			ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัปเดตสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ส					
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓																		
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช่างบันไดทางขึ้นตึก			1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23											
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายเข้ามาหน้าห้องช่าง)			1	✓											หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22											
17	หน้าห้องเข้าชั้น.2			1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23											
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓																						
19	หน้าห้องเข้าชั้น.3			1	✓																						
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓																						
21	คลังเก็บลิ			1	✓											1	✓			ส		CO2 ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด					
No.	SUN Building ชั้น B			จำนวน 2 ตู้	yes No											จำนวน 2 ส	yes No		yes No					Remark			
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No		จำนวน 2 ส	yes No																	
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถขึ้น)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์			1	✓																						
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓											1	✓												
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓					1	✓																		
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ส	yes No		จำนวน 1 ส	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark														
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓																						
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓																						
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน												1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25								
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ส	yes No		จำนวน 1 ส	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark														
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1					1	✓			1	✓	ส่งโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22															
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓																						
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแผนต PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓								ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22														
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ส	yes No		จำนวน 1 ส	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No								Remark							
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน					1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25															
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าลิตรโธริบข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
37	ในสปา (ข้างเคา์เตอร์)			1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปา)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25														
39	คลังเก็บลิข้างตึก Sun			1	✓								1	✓	ส Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ส่งทั้ง 2 ยูนิตออฟฟิศ LP)												
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ส	yes No	จำนวน 1 ส	yes No									Remark											
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓																						
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓																						
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓																						
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓																						
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓																						
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓																						
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓																						
47	หน้าห้องอะลามตึก S1				1											✓											
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ส	yes No																					Remark	
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓																					อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25	
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25																					
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25																					
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22																					
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ส												Remark											
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องลิตรข้าง)	1	✓	1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓											ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22											
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No	จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No	Remark															
56	ครุ Surf			1	✓	1	✓			1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25															
No.	S4 Building	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ส	yes No											Remark											
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓											อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											

 SUNSURI PRUKET เช็ควันที่ 28-30 เดือน มีนาคม 2026								Check by. Yee , First		
		ตู้.สาย.วาวส์	เคมีแห้ง	CO.2	โฟม	Halotron	ผ้าคลุมเพลิง			
No.	S5 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			Remark		
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓			นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25		
No.	S6 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			Remark		
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25		
No.	S7 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			Remark		
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓			เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025		
No.	S8 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			Remark		
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25		
No.	Villa-New Villa	จำนวน 5 ตู้	yes No	จำนวน 23 ตู้	yes No			Remark		
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓					
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓					
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25		
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีถังรองถัง)			1	✓			นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25		
67	วิลล่า 9502			1	✓			นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25		
68	วิลล่า 9503			1	✓					
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓			อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25		
70	วิลล่า 9504			1	✓					
71	วิลล่า 9505			1	✓					
72	วิลล่า 9506			1	✓					
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีถังวางถัง)			1	✓					
74	วิลล่า 9508			1	✓					
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓					
76	วิลล่า 9509			1	✓					
77	วิลล่า 9510			1	✓					
78	วิลล่า 9511			1	✓					
79	วิลล่า 9512			1	✓					
80	วิลล่า 9514			1	✓					
81	วิลล่า 9515			1	✓			วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23		
82	วิลล่า 9516			1	✓					
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓					
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓					
85	วิลล่า 9519			1	✓					
No.	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ			จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓	ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25		
รวม		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม	Halotron	ผ้าคลุมเพลิง
จำนวน		40		75		9		6	3	5
ถังที่ใช้ประจำเดือนมีนาคม 2026 ทั้งหมดจำนวน 0 ตู้										
Section Head/Security Supervisor										
Approved by _____										
Nantika Na Songkhla										
Department Head										
Acknowledged by _____										
Human Resources Dept.										

 เช็ควินาที 28-30 เดือน มีนาคม 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว		Check by. Yee , First		
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอรั่ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสพาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแบก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแบก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแบก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแบก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแบก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแบก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแบก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแบก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแบก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแบก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแบก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแบก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

 SUNSURI PRACKET Nai Hara Beach		เช็ครันที่ 28-30 เดือน มีนาคม 2026								Check by. Yee , First															
		ตู้.สาย.วาาส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง													
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No	จำนวน 0 สก	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark											
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓			1	✓			1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 สก											
2	คลังเก็บลิ			2	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 2 สก											
3	ลิตรฉีดข้อบน			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 สก											
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน															1	✓			1	✓				
5	หน้าห้องน้ำชายหญิง ชั้น.2			1	✓																				
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์													1	✓										
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓																				
8	หน้าห้อง Sales			1	✓																				
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓																				
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1			1	X									1	✓										
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity) ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)											
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 สก	yes No	จำนวน 3 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No			Remark											
12	ห้องสี (ไม่มีสก)			1	X									ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity											
13	หน้าลิตรน้ำมัน					1	X	1	X					ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัปเดตสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 สก											
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓			✓															
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช่างบันไดทางขึ้นตึก			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23											
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายเข้ามาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22											
17	หน้าห้องเข้าชั้น.2			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23											
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓																				
19	หน้าห้องเข้าชั้น.3			1	✓																				
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓																				
21	คลังเก็บลิ			1	✓									1	✓							สก CO2 ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด			
No.	SUN Building ชั้น B	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 สก	yes No		yes No							Remark											
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No			จำนวน 2 สก	yes No														
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถขึ้น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์					1	✓																		
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓														
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓														
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 สก	yes No			จำนวน 1 สก	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark											
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓																				
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22											
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 สก	yes No			จำนวน 1 สก	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark											
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22											
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓																				
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแผนตึก PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22											
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 สก	yes No			จำนวน 1 สก	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark											
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25											
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าลิตรโฝรข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
37	ในสปา (ข้างเคา์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปา)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25											
39	คลังเก็บลิข้างตึก Sun			1	✓	1	✓							สก Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังถัง 2 อยู่ทีออฟฟิศ LP)											
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 สก	yes No	จำนวน 1 สก	yes No							Remark											
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓																				
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓																				
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓																				
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓																				
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓																				
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓																				
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓																				
47	หน้าห้องอะลามตึก S1													1	✓										
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 สก	yes No																	Remark			
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓																	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25			
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25																			
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25																			
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22																			
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 สก										Remark											
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องลิตรข้าง)	1	✓	1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22											
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No	จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No			Remark											
56	ครุ Surf			1	✓	1	✓			1	✓			อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
No.	S4 Building	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 สก	yes No									Remark											
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแขก 4104)	1	✓	1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแขก 4204)	1	✓	1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25											

SUNSURI PRUKET Nai Hara Beach		เช็ควันที่ 28-30 เดือน มีนาคม 2026								Check by. Yee , First			
		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง	
No.	S5 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No								Remark
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓								นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
No.	S6 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No								Remark
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓								อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	S7 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No								Remark
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025
No.	S8 Building	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No								Remark
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓								อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
No.	Villa-New Villa	จำนวน 5 ตู้	yes No	จำนวน 23 ตู้	yes No								Remark
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓								
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓								
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓								อัดผงเคมีใหม่ 15/10/25
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีถังรองถัง)			1	✓								นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
67	วิลล่า 9502			1	✓								นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
68	วิลล่า 9503			1	✓								
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓								อัดผงเคมีใหม่ 12/05/25
70	วิลล่า 9504			1	✓								
71	วิลล่า 9505			1	✓								
72	วิลล่า 9506			1	✓								
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีถังวางถัง)			1	✓								
74	วิลล่า 9508			1	✓								
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓								
76	วิลล่า 9509			1	✓								
77	วิลล่า 9510			1	✓								
78	วิลล่า 9511			1	✓								
79	วิลล่า 9512			1	✓								
80	วิลล่า 9514			1	✓								
81	วิลล่า 9515			1	✓								วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23
82	วิลล่า 9516			1	✓								
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓								
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓								
85	วิลล่า 9519			1	✓								
No.	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ			จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No						
86	ห้องปั๊มใหญ่ ใต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1	✓						ถังเคมีแห้งนำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25
รวม		ตู้.สาย.วาวส์		เคมีแห้ง		CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง	
จำนวน		40		75		9		6		3		5	
ถังที่ใช้ประจำเดือนมีนาคม 2026 ทั้งหมดจำนวน 0 ตู้													
Section Head/Security Supervisor													
Approved by _____													
Nantika Na Songkhla													
Department Head													
Acknowledged by _____													
Human Resources Dept.													

 เช็ควินาที 28-30 เดือน มีนาคม 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว		Check by. Yee , First		
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสพาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแบก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแบก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแบก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแบก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแบก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแบก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแบก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแบก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแบก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแบก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแบก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแบก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____ Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/02/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

SUNSURI PHUKET NOT YOUR BOSS เช็ควินาที 28-30 เดือน เมษายน 2026								Check by. Por , First										
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 0 ตู้	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark				
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓			1	✓			1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ตู้				
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 2 ตู้				
3	สไตร์จิตช็อบบ			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ตู้				
4	ในห้องครัว- ผ้ามคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน																	
5	หน้าห้องน้ายาหยิง ขึ้น.2			1	✓	1	✓											
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์																	
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓													
8	หน้าห้อง Sales			1	✓													
9	หน้าห้องล๊อคเกอร์ขาย - หยิง			1	✓													
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)				
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)				
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ตู้	yes No	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No	Remark						
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X						ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity							
13	หน้าลิฟต์น้ำมัน					1	X	1	X									
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓									
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช่างบันไดทางขึ้นเด็ก			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23				
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายส่งมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำส่งจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22				
17	หน้าห้องน้ำขึ้น.2			1	✓									อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23				
18	ประตูหนีไฟขึ้น.2			1	✓													
19	หน้าห้องน้ำนำขึ้น.3			1	✓													
20	ประตูหนีไฟขึ้น.3			1	✓													
21	คลังแก๊สลิ้น			1	✓	1	✓						ส่ง CO2 ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด					
No.	SUN Building ชั้น B	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ตู้	yes No		yes No					Remark						
22	ในตู้ FHC 37 ทางลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No			จำนวน 2 ตู้	yes No							
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓	1	✓							เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25				
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์																	
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓							
27	ในตู้ FHC 33 (ช่างSummit,4)	1	✓							1	✓							
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ตู้	yes No		จำนวน 1 ตู้	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark					
28	ในตู้ FHC 32 (ช่างSummit,2)	1	✓	1	✓													
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวช่างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
30	ในห้องครัวชั้น.1- ผ้ามคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓		1	✓	ส่งโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22					
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ตู้	yes No		จำนวน 1 ตู้	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark					
31	ในห้องครัวชั้น.2 - ผ้ามคลุมเพลิง -1							1	✓		1	✓	ส่งโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22					
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวช่างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓													
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแผนก PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓						ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22							
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ตู้	yes No		จำนวน 1 ตู้	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark					
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้ามคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓		1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25					
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าลิฟต์FBช่างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
37	ในสปา (ช่างเคาร์เตอร์)			1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ช่างสปาฯ)	1	✓	1	✓						เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25							
39	คลังแก๊สช่างตึก Sun			1	✓	1	✓						ส่ง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ส่งทั้ง 2 อยู่ห้องฟิต LP)					
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ตู้	yes No	จำนวน 1 ตู้	yes No							Remark				
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓													
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓													
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓													
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓													
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓													
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓													
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓													
47	หน้าห้องอะลาวมตึก S1					1	✓											
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ตู้	yes No									Remark				
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓						ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22							
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ตู้										Remark				
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสไตร์ช่าง)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓						อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25							
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓						ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22							
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No		จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No	Remark					
56	ครัว Surf			1	✓		1	✓			1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					

		เช็ควินาที 28-30 เดือน เมษายน 2026								Check by. Por , First	
No.	S4 Building	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 2 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 2 กัง	yes No	CO.2	โฟม	Halotron	น้ำคลุมเพลิง	Remark	
57	ในตู้ FHC 7 (หน้าห้องแยก 4104)	1	✓	1	✓					อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25	
58	ในตู้ FHC 8 (หน้าห้องแยก 4204)	1	✓	1	✓					อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25	
No.	S5 Building	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 1 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 1 กัง	yes No	Remark					
59	ในตู้ FHC 6 (หน้าตึก5)	1	✓	1	✓	นำส่งเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25					
No.	S6 Building	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 1 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 1 กัง	yes No	Remark					
59	ในตู้ FHC 5 (หน้าตึก6)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 12/05/25					
No.	S7 Building	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 1 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 1 กัง	yes No	Remark					
59	ในตู้ FHC 4 (หน้าตึก7)	1	✓	1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 13/03/2025					
No.	S8 Building	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 1 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 1 กัง	yes No	Remark					
59	ในตู้ FHC 3 (หน้าตึก8)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 12/05/25					
No.	Villa-New Villa	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 5 ตู้	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 23 กัง	yes No	Remark					
63	ในตู้ FHC 1 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	1	✓	1	✓						
64	ในตู้ FHC 2 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	1	✓	1	✓						
65	ในตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
66	วิลล่า 9501 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓	นำส่งเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25					
67	วิลล่า 9502			1	✓	นำส่งเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25					
68	วิลล่า 9503			1	✓						
69	ในตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	1	✓	1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 12/05/25					
70	วิลล่า 9504			1	✓						
71	วิลล่า 9505			1	✓						
72	วิลล่า 9506			1	✓						
73	วิลล่า 9507 (ไม่มีที่วางถัง)			1	✓						
74	วิลล่า 9508			1	✓						
75	ในตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	1	✓	1	✓						
76	วิลล่า 9509			1	✓						
77	วิลล่า 9510			1	✓						
78	วิลล่า 9511			1	✓						
79	วิลล่า 9512			1	✓						
80	วิลล่า 9514			1	✓						
81	วิลล่า 9515			1	✓	วิลล่า 9515 เปลี่ยนถังใหม่ 28/02/23					
82	วิลล่า 9516			1	✓						
83	วิลล่า 9517 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓						
84	วิลล่า 9518 (ถังอยู่ในห้อง)			1	✓						
85	วิลล่า 9519			1	✓						
No.	ห้องปัมใหญ่ ไต้สระน้ำ	ตู้.สาย.วาวาส จำนวน 1 กัง	yes No	เคมีนแห้ง จำนวน 1 กัง	yes No	Remark					
86	ห้องปัมใหญ่ ไต้สระน้ำ (ติดตั้ง 30/11/19)			1	✓	1		✓	ส่งเคมีแห้งนำส่งเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25		
รวม		ตู้.สาย.วาวาส		เคมีนแห้ง		CO.2	โฟม	Halotron	น้ำคลุมเพลิง		
จำนวน		40		75		9	6	3	5		
กึ่งที่ใช้ประจำเดือนเมษายน 2026 ทั้งหมดจำนวน 0 ถัง Section Head/Security Supervisor Nantika Na Songkhla Department Head Human Resources Dept.											
Approved by _____ Acknowledged by _____											

 เช็ควันที่ 28-30 เดือน เมษายน 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว		Check by. Por , First		
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/04/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/04/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/04/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/04/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/04/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

 เช็ควินาที 28-30 เดือน พฤษภาคม 2026									Check by. Por , First					
BOH1			ตู้.สาย.วาวส์	เคมีแห้ง	CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง		Remark	
No.			จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 0 ถัง	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No		
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย				1	✓								อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
2	คลังแก๊ส				2	✓								อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 2 ถัง
3	สไตร์จิตซิออน				1	✓								อัปเดตเคมีใหม่ 15/01/23 1 ถัง
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน						1	✓			1	✓		
5	หน้าห้องน้ายาหยิง ชั้น.2				1	✓								
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์						1	✓						
7	หน้าห้องบัญชี				1	✓								
8	หน้าห้อง Sales				1	✓								
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ขาย - หยิง				1	✓								
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓								ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)	
BOH2			จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	Remark			
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)				1	X							ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity	
13	หน้าลิฟต์น้ำมัน						1	X	1	X			ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 ถัง	
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ฟังก์ชันยูนิฟอร์ม	1	✓				1	✓		✓				
15	หน้าห้อง ยูนิฟอร์ม ช่างบันไดทางขึ้นเด็ก				1	✓							อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23	
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายส่งมาหน้าห้องช่าง)				1	✓							หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาไว้ 15/12/22	
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2				1	✓							อัปเดตเคมีใหม่ 10/07/23	
18	ประตูหนีไฟชั้น.2				1	✓								
19	หน้าห้องน้ำน้ำชั้น.3				1	✓								
20	ประตูหนีไฟชั้น.3				1	✓								
21	คลังแก๊สลิ้น				1	✓	1	✓					ถัง CO2 ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด	
SUN Building ชั้น B			จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No		yes No					Remark	
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25	
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25	
SUN Building ชั้น G			จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	<th>จำนวน 2 ถัง</th> <th>yes No</th> <th></th> <th>Remark</th>	จำนวน 2 ถัง	yes No		Remark	
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25	
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์						1	✓						
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓			
27	ในตู้ FHC 33 (ช่างSummit,4)	1	✓							1	✓			
SUN Building ชั้น 1			จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 ถัง	yes No	<th>จำนวน 1 ถัง</th> <th>yes No</th> <th><th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th>	จำนวน 1 ถัง	yes No	<th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th>	<th>จำนวน 1 ผืน</th> <th>yes No</th> <th>Remark</th>	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark
28	ในตู้ FHC 32 (ช่างSummit,2)	1	✓	1	✓									
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวช่างลิฟท์ขึ้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ถังโฟมในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
SUN Building ชั้น 2			จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 ถัง	yes No	<th>จำนวน 1 ถัง</th> <th>yes No</th> <th><th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th>	จำนวน 1 ถัง	yes No	<th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th>	<th>จำนวน 1 ผืน</th> <th>yes No</th> <th>Remark</th>	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ถังโฟมในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวช่างลิฟท์ขึ้น 2)	1	✓	1	✓							1		เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓									
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแผนก PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22
SUN Building ชั้น 3			จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No	<th>จำนวน 1 ถัง</th> <th>yes No</th> <th><th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th>	จำนวน 1 ถัง	yes No	<th><th>จำนวน 1 ผืน</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th>	<th>จำนวน 1 ผืน</th> <th>yes No</th> <th>Remark</th>	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าลิฟต์FBช่างลิฟท์ขึ้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
37	ในสปา (ช่างเคาร์เตอร์)				1	✓								เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ช่างสปาฯ)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25
39	คลังแก๊สช่างตึก Sun				1	✓	1	✓						ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังถัง 2 อยู่ห้องฟิต LP)
S1 Building			จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 ถัง	yes No	จำนวน 1 ถัง	yes No	Remark					
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส)	1	✓	1	✓									
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓									
42	หน้าห้องเด็กเล่น				1	✓								
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓									
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓									
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓									
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓									
47	หน้าห้องอะลาวมตึก S1						1	✓						
S2 Building			จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	yes No	Remark							
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓				ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22					
S3 Building			จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 ถัง	<th colspan="7">Remark</th>	Remark							
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องสไตร์ช่าง)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓				อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25					
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓				ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22					
Swimming Pool, Pool Bar and Playground			<th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th><th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th></th></th>	<th>จำนวน 1</th> <th>yes No</th> <th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th><th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th></th>	จำนวน 1	yes No	<th>จำนวน 1</th> <th>yes No</th> <th><th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th></th>	จำนวน 1	yes No	<th><th>จำนวน 1</th><th>yes No</th><th>Remark</th></th>	<th>จำนวน 1</th> <th>yes No</th> <th>Remark</th>	จำนวน 1	yes No	Remark
56	ครัว Surf				1	✓		1	✓			1	✓	อัปเดตเคมีใหม่ 15/10/25

 เช็ควินาที 28-30 เดือน พฤษภาคม 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว		Check by. Por , First		
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/05/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/05/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/05/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/05/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/05/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง

 เช็ควันที่ 28-30 เดือน มิถุนายน 2026								Check by. Por , First																
		ตู้.สาย.วาวส์	เคมีแห้ง	CO.2		โฟม		Halotron		ผ้าคลุมเพลิง														
No.	BOH1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 10 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No	จำนวน 0 กัง	yes No	จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark										
1	หน้าห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย			1	✓									อัปเดตเครื่องมือ 15/01/23 1 กัง										
2	คลังแก๊ส			2	✓									อัปเดตเครื่องมือ 15/01/23 2 กัง										
3	ลิฟต์รูดขึ้นบน			1	✓									อัปเดตเครื่องมือ 15/01/23 1 กัง										
4	ในห้องครัว-ผ้าคลุมเพลิง-03-12-14/ 1 ผืน							1	✓			1	✓											
5	หน้าห้องนำชายหญิง ชั้น.2			1	✓																			
6	หน้าห้องเซิร์ฟเวอร์													1	✓									
7	หน้าห้องบัญชี			1	✓																			
8	หน้าห้อง Sales			1	✓																			
9	หน้าห้องล็อกเกอร์ชาย - หญิง			1	✓																			
10	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	1	X	1	✓																	ในตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)		
11	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	1	X	1	✓									ในตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1 (ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity)										
No.	BOH2	จำนวน 1 ตู้	yes No	จำนวน 7 กัง	yes No	จำนวน 3 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No			Remark										
12	ห้องสี (ไม่มีถัง)			1	X									ส่งอยู่ในออฟฟิศSecurity										
13	หน้าลิฟต์น้ำมัน													1	X	1	X					ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security Santo นำไปอัดสาร CO2 ใหม่ 15/01/23 1 กัง		
14	ในตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผืนห้อยนิฟฟอร์ม	1	✓			1	✓		✓															
15	หน้าห้อง ยูนิฟอรม ช่างบันไดทางขึ้นเด็ก			1	✓									อัปเดตเครื่องมือ 10/07/23										
16	หน้าห้องเครื่อง เจน Halotron (ย้ายถังมาหน้าห้องช่าง)			1	✓									หน้าห้องช่างนำถังจากหน้าห้อง 3305 มาใช้ 15/12/22										
17	หน้าห้องน้ำชั้น.2			1	✓									อัปเดตเครื่องมือ 10/07/23										
18	ประตูหนีไฟชั้น.2			1	✓																			
19	หน้าห้องน้ำชั้น.3			1	✓																			
20	ประตูหนีไฟชั้น.3			1	✓																			
21	คลังแก๊สลิ้น			1	✓	1	✓							ถัง CO2 ส่งอยู่ในออฟฟิศ Security ไม่มีสายฉีด										
No.	SUN Building ชั้น B	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 กัง	yes No			จำนวน yes No							Remark									
22	ในตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
23	ในตู้ FHC 36 ลานจอดใต้ตึก	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
No.	SUN Building ชั้น G	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No			จำนวน 2 กัง	yes No													
24	ในตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
25	ในห้อง เซิร์ฟเวอร์													1	✓									
26	ในตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	1	✓							1	✓													
27	ในตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	1	✓							1	✓													
No.	SUN Building ชั้น 1	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 2 กัง	yes No			จำนวน 1 กัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark										
28	ในตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	1	✓	1	✓																			
29	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
30	ในห้องครัวชั้น.1-ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	ส่งไปใหม่ในครัวชั้น1 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22										
No.	SUN Building ชั้น 2	จำนวน 3 ตู้	yes No	จำนวน 3 กัง	yes No			จำนวน 1 กัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark										
31	ในห้องครัวชั้น.2 -ผ้าคลุมเพลิง -1							1	✓			1	✓	ส่งไปใหม่ในห้องครัวชั้น2 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22										
32	ในตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
33	ในตู้ FHC 36 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	1	✓	1	✓																			
34	ในตู้ FHC 28 (ตรงข้ามห้องแผนดี PA ชั้น 2)	1	✓	1	✓									ในตู้ FHC 28 เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22										
No.	SUN Building ชั้น 3	จำนวน 2 ตู้	yes No	จำนวน 4 กัง	yes No			จำนวน 1 กัง	yes No			จำนวน 1 ผืน	yes No	Remark										
35	ในห้องครัวชั้น.3 ผ้าคลุมเพลิง 1 ผืน							1	✓			1	✓	เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 15/10/25										
36	ในตู้ FHC 26 (หน้าลิฟต์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
37	ในสปา (ข้างเคา์เตอร์)			1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
38	ในตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสปาฯ)	1	✓	1	✓									เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25										
39	คลังแก๊สข้างตึก Sun					1	✓							ถัง Co2 เปลี่ยนถังดับเพลิงใหม่ 12/05/25 (ถังทั้ง 2 อยู่หือออฟฟิศ LP)										
No.	S1 Building	จำนวน 6 ตู้	yes No	จำนวน 7 กัง	yes No	จำนวน 1 กัง	yes No								Remark									
40	ในตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	1	✓	1	✓																			
41	ในตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	1	✓	1	✓																			
42	หน้าห้องเด็กเล่น			1	✓																			
43	ในตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	1	✓	1	✓																			
44	ในตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	1	✓	1	✓																			
45	ในตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	1	✓	1	✓										นำถังเก่าจากตึก Sun มาติดตั้งวันที่ 12/05/25									
46	ในตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	1	✓	1	✓																			
47	หน้าห้องอะลาวตึก S1					1	✓																	
No.	S2 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 กัง	yes No										Remark									
48	ในตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
49	ในตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
50	ในตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
51	ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	1	✓	1	✓										ในตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22									
No.	S3 Building	จำนวน 4 ตู้	yes No	จำนวน 4 กัง											Remark									
52	ในตู้ FHC 12 (หน้าห้องลิฟต์ช่าง)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
53	ในตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
54	ในตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	1	✓	1	✓										อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25									
55	ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	1	✓	1	✓										ในตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305) เปลี่ยนถังใหม่ 15/12/22									
No.	Swimming Pool, Pool Bar and Playground			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No			จำนวน 1	yes No	Remark										
56	ครัว Surf			1	✓			1	✓			1	✓	อัปเดตเครื่องมือ 15/10/25										

 เช็ควินาที 28-30 เดือน มิถุนายน 2026		 ตู้.สาย.วาล์ว		Check by. Por , First		
No.	BOH 1	ตู้	สาย	วาล์ว	แขวน ถัง	
11	ตู้ FHC 38 ทางขึ้นบันได BOH 1	✓	✓	✓		
12	ตู้ FHC 39 มุมตึก BOH 1	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
15	ตู้ FHC 40 มุมตึก BOH 2 ผังห้องยูนิฟอร์ม	✓	✓	✓		
23	ตู้ FHC 37 ทางลงลานจอดรถใต้ตึก	✓	✓	✓		
24	ตู้ FHC 36 ลานจอดรถใต้ตึก	✓	X	✓		หัวฉีดชำรุด
25	ตู้ FHC 35 (บริเวณทางขึ้นรถเข็น)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 34 (หน้าShow Case)	✓	✓	✓		
28	ตู้ FHC 33 (ข้างSummit,4)	✓	✓	✓		
31	ตู้ FHC 32 (ข้างSummit,2)	✓	✓	✓		
32	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 1)	✓	✓	✓		
35	ตู้ FHC 29 (หน้าห้องครัวข้างลิฟท์ชั้น 2)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 30 (บริเวณห้องอาหารระเบียงด้านนอก)	✓	✓	✓		
37	ตู้ FHC 28 (ข้างโถะปิงปอง)	✓	✓	✓		
39	ตู้ FHC 26 (หน้าสโตร์FBข้างลิฟท์ชั้น3)	✓	✓	✓		
41	ตู้ FHC 15 (หน้าลิฟท์ข้างสพาร์)	✓	✓	✓		
43	ตู้ FHC 22 (หน้าห้องเกมส์)	✓	✓	✓		
44	ตู้ FHC 17 (หน้าห้องเด็กเล่น)	✓	✓	✓		
51	ตู้ FHC 18 (หน้าห้องแขก 1105)	✓	✓	✓		
52	ตู้ FHC 19 (หน้าห้องแขก 1205)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 20 (หน้าห้องแขก 1305)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 21 (หน้าห้องแขก 1405)	✓	✓	✓		
53	ตู้ FHC 13 (หน้าห้องฟิตเนส)	✓	✓	✓		
54	ตู้ FHC 14 (หน้าห้องแขก 2105)	✓	✓	✓		
55	ตู้ FHC 15 (หน้าห้องแขก 2205)	✓	✓	✓		
56	ตู้ FHC 16 (หน้าห้องแขก 2305)	✓	✓	✓		
57	ตู้ FHC 12 (หน้าห้องสโตร์ข้าง)	✓	✓	✓		
58	ตู้ FHC 09 (หน้าห้องแขก 3105)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 10 (หน้าห้องแขก 3205)	✓	✓	✓		
61	ตู้ FHC 11 (หน้าห้องแขก 3305)	✓	✓	✓		
62	ตู้ FHC 07 (หน้าห้องแขก 4104)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 08 (หน้าห้องแขก 4204)	✓	✓	✓		
63	ตู้ FHC 06 (หน้าตึก5)	✓	✓	✓		
64	ตู้ FHC 05 (หน้าตึก6)	✓	✓	✓		
	ตู้ FHC 04 (หน้าตึก7)	✓	✓	✓		
6	ตู้ FHC 03 (หน้าตึก8)	✓	✓	✓		
66	ตู้ FHC 01 (ข้างกำแพงวิลล่า-9200)	✓	✓	✓		
67	ตู้ FHC 02 (ระหว่างวิลล่า 9300-9400)	✓	✓	✓		
68	ตู้ FHC 25 (ระหว่างทางเดินใต้วิลล่า 9501)	✓	✓	✓		
69	ตู้ FHC 24 (ระหว่างวิลล่า 9504-9505)	✓	✓	✓		
70	ตู้ FHC 40 (ทางลงวิลล่า 9509)	✓	✓	✓		
71						
72						
90	รวม	40				
	Prepared by _____					
	Acknowledged by _____					

วันที่	ตึก Boh1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/06/26	หน้าห้อง Server ตึก Boh1		
	(ถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าเก่า	รูปภาพ	การแก้ไข
28/06/26	หน้าวิลล่า 9200		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/06/26	หน้าวิลล่า 9516		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	วิลล่าใหม่	รูปภาพ	การแก้ไข
28/06/26	หน้าวิลล่า 9519		
	(ถังและก้านถังเป็นสนิม)		
วันที่	ตึก S1	รูปภาพ	การแก้ไข
28/06/26	หน้าห้อง 1303		
	(ที่บีบถังเป็นสนิม)		

ถังดับเพลิงที่ถังเป็นสนิมมี 5 ถัง