

ภาคผนวกที่ 7

ปริมาณการใช้น้ำ

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ /ต่อวัน

ประจำเดือน มกราคม 2569

| วันที่  | ระบบกรอง  | น้ำที่ผลิต/<br>ปั๊มเพชรเซอร์ | น้ำที่ใช้/<br>ปั๊มเพชรเซอร์ | บ่อน้ำใช้รอบเช้า | บ่อน้ำใช้รอบบ่าย | บ่อน้ำใช้รอบดึก |
|---------|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| เดือน   | มิเตอร์ 1 | ค่าลิตร                      | มิเตอร์ 2                   | ค่าลิตร          | บ่อที่ 1         | บ่อที่ 2        |
|         |           |                              |                             |                  |                  |                 |
| 1/1/69  | 065467    | 214.00                       | 267240                      | 405.00           | 400              | -               |
| 2/1/69  | 065866    | 399.00                       | 267656                      | 41.60            | 360              | -               |
| 3/1/69  | 066218    | 352.00                       | 267996                      | 240.00           | 380              | 400             |
| 4/1/69  | 066585    | 365.00                       | 268383                      | 287.00           | 380              | 400             |
| 5/1/69  | 067058    | 475.00                       | 268762                      | 379.00           | 360              | 400             |
| 6/1/69  | 067135    | 77.00                        | 269172                      | 410.00           | 370              | 400             |
| 7/1/69  | 067389    | 254.00                       | 269594                      | 422.00           | 320              | 400             |
| 8/1/69  | 067738    | 49.00                        | 270002                      | 408.00           | 360              | 390             |
| 9/1/69  | 067959    | 221.00                       | 270419                      | 417.00           | 390              | 400             |
| 10/1/69 | 068218    | 259.00                       | 270809                      | 390.00           | 400              | 400             |
| 11/1/69 | 068498    | 280.00                       | 271199                      | 390.00           | 400              | 400             |
| 12/1/69 | 068855    | 357.00                       | 271702                      | 503.00           | 390              | 390             |
| 13/1/69 | 069143    | 288.00                       | 272065                      | 363.00           | 360              | 400             |
| 14/1/69 | 069559    | 416.00                       | 272458                      | 393.00           | 400              | 400             |
| 15/1/69 | 069656    | 97.00                        | 272808                      | 350.00           | 400              | 360             |
| 16/1/69 | 069754    | 98.00                        | 273215                      | 407.00           | 400              | 350             |
| 17/1/69 | 069957    | 203.00                       | 273616                      | 401.00           | 380              | 370             |
| 18/1/69 | 070045    | 88.00                        | 274091                      | 475.00           | 370              | 370             |
| 19/1/69 | 070100    | 55.00                        | 274496                      | 400.00           | 380              | 370             |
| 20/1/69 | 070122    | 22.00                        | 274893                      | 402.00           | 250              | 330             |
| 21/1/69 | 070432    | 310.00                       | 275226                      | 333.00           | 360              | 360             |
| 22/1/69 | 070593    | 161.00                       | 275555                      | 329.00           | 400              | 400             |
| 23/1/69 | 070912    | 319.00                       | 275949                      | 394.00           | 400              | 390             |
| 24/1/69 | 071192    | 280.00                       | 276328                      | 379.00           | 400              | 390             |
| 25/1/69 | 071547    | 355.00                       | 276719                      | 385.00           | 400              | 400             |
| 26/1/69 | 072014    | 467.00                       | 277118                      | 399.00           | 400              | 400             |
| 27/1/69 | 072229    | 215.00                       | 277511                      | 393.00           | 400              | 400             |
| 28/1/69 | 072358    | 129.00                       | 277857                      | 345.00           | 380              | 270             |
| 29/1/69 | 072467    | 109.00                       | 278228                      | 371.00           | 400              | 280             |
| 30/1/69 | -         | -                            | 278617                      | 389.00           | 400              | 400             |
| 31/1/69 | -         | -                            | 278981                      | 364.00           | -                | 390             |

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ /ต่อวัน

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2569

[illegible]

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้/ต่อวัน

ประจำเดือน มีนาคม 2569

| วันที่  | ระบบกรอง  | น้ำที่ผลิต/ | ปั๊มพรตเซอร์ | น้ำที่ใช้/ | บ่อน้ำใช้รอบเช้า |          | บ่อน้ำใช้รอบบ่าย |          | บ่อน้ำใช้รอบดึก |          |
|---------|-----------|-------------|--------------|------------|------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
| เดือน   | มิเตอร์ 1 | ต่อลิตร     | มิเตอร์ 2    | ต่อลิตร    | บ่อที่ 1         | บ่อที่ 2 | บ่อที่ 1         | บ่อที่ 2 | บ่อที่ 1        | บ่อที่ 2 |
|         |           |             |              |            |                  |          |                  |          |                 |          |
| 1/3/69  | -         | -           | 290710       | 472.00     | 310              | 310      | 320              | 400      | 370             | 400      |
| 2/3/69  | -         | -           | 291084       | 374.00     | 390              | 390      | 350              | 400      | 380             | 400      |
| 3/3/69  | -         | -           | 191444       | 360.00     | 330              | 400      | 340              | 400      | 390             | 400      |
| 4/3/69  | -         | -           | 291779       | 335.00     | 380              | 400      | 360              | 400      | 340             | 400      |
| 5/3/69  | -         | -           | 292136       | 357.00     | 390              | 400      | 370              | 400      | 380             | 400      |
| 6/3/69  | -         | -           | 292475       | 339.00     | 370              | 400      | 360              | 400      | 360             | 400      |
| 7/3/69  | -         | -           | 292818       | 343.00     | 360              | 400      | 360              | 400      | 370             | 400      |
| 8/3/69  | -         | -           | 293146       | 328.00     | 380              | 400      | 350              | 400      | 370             | 400      |
| 9/3/69  | -         | -           | 293470       | 324.00     | 370              | 400      | 350              | 400      | 380             | 400      |
| 10/3/69 | -         | -           | 293838       | 368.00     | 350              | 400      | 360              | 400      | 380             | 400      |
| 11/3/69 | -         | -           | 294167       | 329.00     | 360              | 400      | 340              | 400      | 380             | 400      |
| 12/3/69 | -         | -           | 294489       | 322.00     | 370              | 400      | 350              | 400      | 390             | 400      |
| 13/3/69 | -         | -           | 294834       | 345.00     | 310              | 400      | 350              | 400      | 380             | 400      |
| 14/3/69 | -         | -           | 295153       | 319.00     | 370              | 400      | 360              | 400      | 370             | 400      |
| 15/3/69 | -         | -           | 295514       | 361.00     | 300              | 400      | 370              | 400      | 370             | 400      |
| 16/3/69 | -         | -           | 295925       | 411.00     | 330              | 400      | 350              | 400      | 370             | 400      |
| 17/3/69 | -         | -           | 296272       | 347.00     | 390              | 400      | 360              | 400      | 360             | 400      |
| 18/3/69 | -         | -           | 296567       | 295.00     | 360              | 400      | 350              | 400      | 370             | 400      |
| 19/3/69 | -         | -           | 296918       | 351.00     | 360              | 400      | 360              | 400      | 380             | 400      |
| 20/3/69 | -         | -           | 297260       | 342.00     | 370              | 400      | 360              | 400      | 350             | 400      |
| 21/3/69 | -         | -           | 297615       | 350.00     | 370              | 400      | 370              | 400      | 360             | 400      |
| 22/3/69 | -         | -           | 297971       | 356.00     | 370              | 400      | 330              | 400      | 350             | 400      |
| 23/3/69 | -         | -           | 278350       | 379.00     | 350              | 400      | 340              | 400      | 360             | 400      |
| 24/3/69 | -         | -           | 298691       | 341.00     | 330              | 400      | 350              | 400      | 370             | 400      |
| 25/3/69 | -         | -           | 299007       | 316.00     | 330              | 400      | 360              | 400      | 390             | 400      |
| 26/3/69 | -         | -           | 299357       | 350.00     | 350              | 400      | 350              | 400      | 340             | 400      |
| 27/3/69 | -         | -           | 299718       | 361.00     | 330              | 400      | 340              | 400      | 380             | 400      |
| 28/3/69 | -         | -           | 300115       | 397.00     | 360              | 400      | 350              | 400      | 360             | 400      |
| 29/3/69 | -         | -           | 300496       | 381.00     | 340              | 400      | 380              | 400      | 370             | 400      |
| 30/3/69 |           |             | 300920       | 424.00     | 350              | 400      | 380              | 400      | 360             | 400      |
| 31/3/69 |           |             | 301325       | 405.00     | 370              | 400      | 390              | 400      | 370             | 400      |

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ /ต่อวัน

പ്രവർത്തനം നടന്ന തീയതി 2569

[illegible]

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ /ต่อวัน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

| วันที่  | ระบบกรอง  | น้ำที่ผลิต/<br>ต่อลิตร | ปั๊มพรตเซอร์<br>มิเตอร์ 2 | น้ำที่ใช้/<br>ต่อลิตร | ป้อนน้ำใช้รอบเช้า |          | ป้อนน้ำใช้รอบบ่าย |          | ป้อนน้ำใช้รอบดึก |          |
|---------|-----------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|
| เดือน   | มิเตอร์ 1 | ต่อลิตร                | มิเตอร์ 2                 | ต่อลิตร               | บ่อที่ 1          | บ่อที่ 2 | บ่อที่ 1          | บ่อที่ 2 | บ่อที่ 1         | บ่อที่ 2 |
|         |           |                        |                           |                       |                   |          |                   |          |                  |          |
| 1/5/69  | -         | -                      | 312021                    | 334.00                | 240               | 265      | 275               | 265      | 250              | 265      |
| 2/5/69  | -         | -                      | 312355                    | 312.00                | 290               | 275      | 290               | 265      | 260              | 265      |
| 3/5/69  | -         | -                      | 312667                    | 298.00                | 330               | 265      | 320               | 265      | 240              | 265      |
| 4/5/69  | -         | -                      | 312965                    | 293.00                | 280               | 260      | 270               | 265      | 240              | 265      |
| 5/5/69  | -         | -                      | 313258                    | 328.00                | 260               | 250      | 260               | 265      | 230              | 265      |
| 6/5/69  | -         | -                      | 313586                    | 262.00                | 260               | 275      | 230               | 265      | 240              | 265      |
| 7/5/69  | -         | -                      | 313848                    | 264.00                | 190               | 260      | 240               | 265      | 220              | 265      |
| 8/5/69  | -         | -                      | 314112                    | 276.00                | 230               | 170      | 260               | 170      | 190              | 170      |
| 9/5/69  | -         | -                      | 314388                    | 287.00                | 260               | 160      | 260               | 160      | 220              | 160      |
| 10/5/69 | -         | -                      | 314675                    | 262.00                | 310               | 160      | 340               | 160      | 230              | 160      |
| 11/5/69 | -         | -                      | 314937                    | 229.00                | 350               | 160      | 350               | 270      | 200              | 270      |
| 12/5/69 | -         | -                      | 315166                    | 244.00                | 325               | 290      | 315               | 290      | 320              | 290      |
| 13/5/69 | -         | -                      | 315410                    | 253.00                | 340               | 305      | 350               | 305      | 340              | 305      |
| 14/5/69 | -         | -                      | 315663                    | 244.00                | 340               | 350      | 350               | 285      | 360              | 285      |
| 15/5/69 | -         | -                      | 315907                    | 242.00                | 370               | 385      | 370               | 380      | 370              | 380      |
| 16/5/69 | -         | -                      | 316149                    | 255.00                | 400               | 400      | 390               | 400      | 370              | 400      |
| 17/5/69 | -         | -                      | 316404                    | 218.00                | 360               | 400      | 340               | 400      | 370              | 400      |
| 18/5/69 | -         | -                      | 316622                    | 218.00                | 380               | 380      | 360               | 420      | 365              | 420      |
| 19/5/69 | -         | -                      | 316840                    | 207.00                | 380               | 380      | 350               | 420      | 345              | 420      |
| 20/5/69 | -         | -                      | 317047                    | 191.00                | 360               | 400      | 350               | 400      | 345              | 420      |
| 21/5/69 | -         | -                      | 317238                    | 204.00                | 360               | 400      | 365               | 400      | 340              | 420      |
| 22/5/69 | -         | -                      | 317442                    | 217.00                | 360               | 400      | 350               | 400      | 360              | 400      |
| 23/5/69 | -         | -                      | 317659                    | 188.00                | 390               | 380      | 320               | 400      | 300              | 400      |
| 24/5/69 | -         | -                      | 317847                    | 269.00                | 310               | 400      | 300               | 400      | 310              | 400      |
| 25/5/69 | -         | -                      | 318116                    | 211.00                | 320               | 400      | 300               | 400      | 360              | 400      |
| 26/5/69 | -         | -                      | 318327                    | 196.00                | 380               | 400      | 370               | 400      | 380              | 400      |
| 27/5/69 | -         | -                      | 318523                    | 213.00                | 400               | 400      | 360               | 400      | 380              | 400      |
| 28/5/69 | -         | -                      | 318736                    | 246.00                | 400               | 400      | 350               | 400      | 350              | 400      |
| 29/5/69 | -         | -                      | 318982                    | 225.00                | 360               | 400      | 350               | 400      | 330              | 400      |
| 30/5/69 |           |                        | 319207                    | 239.00                | 330               | 400      | 320               | 400      | 340              | 400      |
| 31/5/69 |           |                        | 319441                    | 226.00                | 340               | 400      | 330               | 400      | 340              | 400      |

ตารางตรวจเช็คปริมาณน้ำที่ผลิต และ น้ำที่ใช้ /ต่อวัน

ပြည်ထောင်စု၏ စီမံကိန်းများ ၁၉၆၉

[illegible]

ภาคผนวกที่ 8

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย





## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงแรมอโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต  
(บริษัท ภัทรบีชรีสอร์ท จำกัด)

จัดทำโดย

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

30 กันยายน 2567

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงแรมโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงแรมโมรา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงแรม และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ และจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่ โดยการอบรมประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### วัตถุประสงค์การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
2. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงแรม กรณีเกิดเพลิงไหม้
4. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

### แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัย 3 แผน คือ
  - 1.1 แผนการตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
  - 1.2 แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย
  - 1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความสนใจและสร้างความตระหนักในอันตราย และผลกระทบจากการเกิดเพลิงไหม้
2. ขณะเกิดเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและลดความสูญเสีย 2 แผน คือ
  - 2.1 แผนการดับเพลิง เพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และกำหนดขั้นตอนการดับเพลิง ให้มีการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้น้อยที่สุด โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนย่อย ได้แก่
    - 2.1.1 แผนขั้นต้น
    - 2.1.2 แผนขั้นรุนแรง

2.2 แผนการอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงแรมในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน ผู้นำทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ

3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบด้วย 1 แผน คือ

3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต การประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1.1 การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

3.1.2 การสำรวจความเสียหาย

3.1.3 การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง

3.1.4 การช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียชีวิต

3.1.5 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต


3.1.6 การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

3.1.7 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

3.1.8 การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้โรงแรมเปิดดำเนินการได้เร็วที่สุด

## แผนการตรวจตรา

### แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



# รายงานการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

วันที่ \_\_\_\_\_ แผนก \_\_\_\_\_

| ลำดับ | รายการ | ปัญหา |       | ปัญหาที่พบ | หมายเหตุ |
|-------|--------|-------|-------|------------|----------|
|       |        | มี    | ไม่มี |            |          |
| 1     |        |       |       |            |          |
| 2     |        |       |       |            |          |
| 3     |        |       |       |            |          |
| 4     |        |       |       |            |          |
| 5     |        |       |       |            |          |
| 6     |        |       |       |            |          |
| 7     |        |       |       |            |          |
| 8     |        |       |       |            |          |
| 9     |        |       |       |            |          |
| 10    |        |       |       |            |          |
| 11    |        |       |       |            |          |
| 12    |        |       |       |            |          |
| 13    |        |       |       |            |          |
| 14    |        |       |       |            |          |
| 15    |        |       |       |            |          |
| 16    |        |       |       |            |          |
| 17    |        |       |       |            |          |
| 18    |        |       |       |            |          |
| 19    |        |       |       |            |          |
| 20    |        |       |       |            |          |

ผู้ตรวจ \_\_\_\_\_ หัวหน้าแผนก \_\_\_\_\_  
( ) ( )



### แผนการฝึกอบรม

| ลำดับ | หลักสูตร           | ผู้เข้ารับการอบรม | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-------|--------------------|-------------------|-------|----------|---------------------------------------------|
| 1     | การดับเพลิงขั้นต้น | พนักงานทุกแผนก    | 80 คน |          | นายสมชาย ทองย่น<br>นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย |
| เดือน |                    |                   |       |          |                                             |
| ม.ค.  | ก.พ.               | มี.ค.             | เม.ย. | พ.ค.     | มิ.ย.                                       |
|       |                    |                   |       |          |                                             |

| ลำดับ | หลักสูตร                | ผู้เข้ารับการอบรม | จำนวน  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-------|-------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------------------------------|
| 2     | ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ | พนักงานทุกแผนก    | 160 คน |          | นายสมชาย ทองย่น<br>นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย |
| เดือน |                         |                   |        |          |                                             |
| ม.ค.  | ก.พ.                    | มี.ค.             | เม.ย.  | พ.ค.     | มิ.ย.                                       |
|       |                         |                   |        |          |                                             |


### แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

| ลำดับ | กิจกรรม                                | ผู้เข้ารับการอบรม | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-------|----------------------------------------|-------------------|-------|----------|---------------------------------------------|
| 1     | ประชุมการใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | หัวหน้างานทุกคน   | 15 คน | -        | นายสมชาย ทองย่น<br>นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย |
| เดือน |                                        |                   |       |          |                                             |
| ม.ค.  | ก.พ.                                   | มี.ค.             | เม.ย. | พ.ค.     | มิ.ย.                                       |
|       |                                        |                   |       |          |                                             |


| ลำดับ | กิจกรรม                                                  | ผู้เข้ารับการอบรม | จำนวน | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|---------------------------------------------|
| 2     | ประชุมทบทวนรายงานการตรวจตรา และข้อบกพร่องที่ได้รับรายงาน | หัวหน้าแผนกทุกคน  | 8 คน  | -        | นายสมชาย ทองย่น<br>นางสาวภัทราวดี จันทโรทัย |
| เดือน |                                                          |                   |       |          |                                             |
| ม.ค.  | ก.พ.                                                     | มี.ค.             | เม.ย. | พ.ค.     | มิ.ย.                                       |
|       |                                                          |                   |       |          |                                             |

## แผนระงับอัคคีภัย

### ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



## การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น



- ผู้รับผิดชอบ
- 1 หัวหน้าช่าง
  - 2 ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง
  - 3 ช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

- ลำดับหน้าที่
- 1 ตัดกระแสไฟฟ้าในที่เกิดเหตุ
  - 2 ขนย้ายวัสดุติดไฟออกห่างจากเพลิงไหม้
  - 3 กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ

- หัวหน้าชุดดับเพลิงขั้นต้น
1. สั่งการควบคุมระงับเหตุ
  2. แจ้งผู้จัดการทั่วไป
  3. ให้สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน กรณีควบคุมเพลิงไม่ได้

- ผู้รับผิดชอบ
- 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  - 2 Duty Manager
  - 3 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ

- ลำดับหน้าที่
- 1 ใช้ถังดับเพลิงในบริเวณนั้นดับเพลิงทันที
  - 2 นำถังดับเพลิงมาเตรียมสนับสนุน
  - 3 ตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ



## การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง




### หมายเหตุ

1. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเต็มรูปแบบนี้จะใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ต่างๆ เพียงเล็กน้อย ให้หัวหน้าแผนกดำเนินการสั่งการดับเพลิงตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นต้น และแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างหน่วยงานป้องกันระดับอค์กััยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

| ผู้ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                | หน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้อำนวยการดับเพลิง</b>                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับฟังรายงานต่างๆ เพื่อสั่งการการใช้แผนต่างๆ</li> <li>2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>3. รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้จัดการทั่วไป</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ฝ่ายไฟฟ้า</b>                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ฝ่ายปฏิบัติการ</b>                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ว่ามากหรือน้อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะออกทำการดับเพลิงโดยทันที และให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่</li> <li>2. ในการปฏิบัติการหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่น ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ</li> <li>3. เมื่อทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ให้แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง และศูนย์รวมข่าวทันที</li> </ol>                                                                                                                                                                                     |
| <b>ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยสนับสนุนการดับเพลิง</li> </ul>                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. รับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและติดต่อผ่านศูนย์รวมข่าว</li> <li>3. สั่งการแทนผู้อำนวยการดับเพลิง ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้รีบไปยังที่เกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน</li> <li>2. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ</li> <li>3. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายนำมาเก็บไว้</li> </ol>                                              |
| <b>ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก</b>                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับผิดชอบในการกำหนดจุดปลอดภัยในการเก็บวัสดุครุภัณฑ์</li> <li>2. อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งวัสดุครุภัณฑ์</li> <li>3. จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยติดต่อดับเพลิงจากพื้นที่อื่น</li> <li>• หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงในบริเวณที่เกิดเหตุ</li> <li>2. รับคำสั่งและติดต่อขอสนับสนุนหน่วยงานดับเพลิงพื้นที่อื่น</li> <li>3. พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้</li> <li>2. ทำการควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขณะที่เกิดเพลิงไหม้</li> <li>3. ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ใช้งานตามรายการตรวจเช็ค</li> </ol> |
| <b>ศูนย์รวมข่าว / สื่อสาร</b>                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อได้รับแจ้งข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว</li> <li>2. แจ้งเหตุเพลิงไหม้</li> <li>3. ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ</li> <li>4. ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร)</li> <li>5. แจ้งข่าวอีกครั้งเมื่อเพลิงสงบ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## แผนอพยพหนีไฟ



## หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างแผนอพยพหนีไฟ

| ผู้ปฏิบัติงาน                                                                           | หน้าที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ</b><br><br><b>ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ</b>                   | 1. สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟ<br>2. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>3. สั่งหน่วยช่วยชีวิต หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากภายนอก ค้นหาผู้ติดค้าง<br>4. ควบคุมให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ |
| <b>ผู้นำทางหนีไฟ</b>                                                                    | 1. มีหน้าที่นำทางพนักงานและลูกค้าไปทางออกที่จัดไว้                                                                                                                                                      |
| <b>หน่วยตรวจสอบยอด</b><br>1. Asst. Front Office Manager.<br>2. Senior HR Supervisor     | 1. มีหน้าที่ตรวจนับจำนวนบุคลากรที่อพยพมา ณ จุดรวมพล<br>2. รายงานจำนวนบุคลากรต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟ                                                                               |
| <b>หน่วยช่วยชีวิต</b><br>1. Lifeguard<br>2. Pool Attendant<br>3. Public Area Supervisor | 1. มีหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตผู้ติดค้างอยู่ในอาคาร หรือพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย<br>2. มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่อพยพมา ณ จุดรวมพล<br>3. ประสานงานในการส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล      |
| <b>หน่วยยานพาหนะ</b><br>1. Bellman & Driver<br>2. พนักงานขับรถ                          | 1. รอรับคำสั่งจากหน่วยช่วยชีวิต ในการนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล<br>2. อำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะ ให้หน่วยงานอื่นตามความจำเป็น                                                                           |



หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข์

| ผู้ปฏิบัติงาน                                                                               | หน้าที่รับผิดชอบ                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| หัวหน้าทีม – Director of HR<br>ผู้ร่วมทีม – HR Team                                         | 1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ                                          |
| หัวหน้าทีม – Property Manager<br>ผู้ร่วมทีม – Asst. Property Manager                        | 2. การสำรวจความเสียหาย                                                    |
| หัวหน้าทีม – Chief Engineer<br>ผู้ร่วมทีม – Engineering Team / Lifeguard                    | 3. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย                                        |
| หัวหน้าทีม – Chief Concierge<br>ผู้ร่วมทีม – Bellman                                        | 4. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต                    |
| หัวหน้าทีม – Property Manager<br>ผู้ร่วมทีม – Asst. Chief Engineer                          | 5. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้   |
| หัวหน้าทีม – Director of HR<br>ผู้ร่วมทีม – Senior HR Supervisor, HR & Training Coordinator | 6. การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย                                      |
| หัวหน้าทีม – General Manager<br>ผู้ร่วมทีม – Room Division Manager                          | 7. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้โรงแรมเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด |

## มาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ไว้ดังนี้

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในสถานประกอบการ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์
3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
4. สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีกองวัสดุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้น ต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกซึ่งมีความกว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
5. จัดให้มีทางออกทุกอาคาร อย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานและลูกค้าทั้งหมดออกจากอาคาร โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย เป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
7. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
8. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง
9. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงเข้าอาคาร และภายในอาคารเป็นแบบเดียวกันหรือขนาดเท่ากับที่ใช้ในหน่วยงานดับเพลิงของทางราชการ
10. สายส่งน้ำดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที่เพียงพอจะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงได้
11. ระบบการส่งน้ำที่เก็บกักน้ำ ปัมพ์น้ำ และการติดตั้ง ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรโยธา และมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้
12. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮาลอน หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
13. มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
14. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง
15. จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
16. ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
17. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
18. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานใช้ในการดับเพลิง
19. ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสี การนำหรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทำฉนวนหุ้มหรือปิดกัน

20. มีการจัดแยกเก็บวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด รวมถึงวัตถุที่เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาหรือการหมักหมมทำให้กลายเป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิด มิให้ปะปนกัน และเก็บในห้องที่มีผนังทนไฟ และประตูทนไฟที่ปิดได้เอง และปิดกุญแจทุกครั้งเมื่อไม่มีการปฏิบัติงานในห้องนั้นแล้ว
21. วัตถุที่ไว้ต่อการทำปฏิกิริยาแล้วเกิดการลุกไหม้ได้นั้น ให้มีการแยกจัดเก็บไว้ต่างหาก โดยให้อยู่ห่างจากอาคาร และวัตถุติดไฟในระยะที่ปลอดภัย
22. ควบคุมมิให้เกิดการรั่วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการติดไฟ
23. จัดทำป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ
24. จัดให้มีสายล่อฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
25. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดแปลงเสียง ให้พนักงานและลูกค้าที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึง
26. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
27. จัดให้มีกลุ่มพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั้งระบบประจำอยู่ตลอดเวลา
28. จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
29. จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
30. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

#### **หมายเลขโทรศัพท์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน**

##### **หน่วยงานภายในโรงแรม**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| ▪ ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน | หมายเลขภายใน “0” |
|------------------------|------------------|

##### **หน่วยงานภายนอก**

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| ▪ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 076-326067        |
| ▪ สถานีดับเพลิงเชิงทะเล          | 076-325225 / 199  |
| ▪ สถานีตำรวจเชิงทะเล             | 076-325630 / 191  |
| ▪ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถกลาง      | 076-386880 / 1129 |

ภาคผนวกที่ 9

แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน



## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจำเดือน มกราคม 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ) | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                      |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                      |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |

| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ) | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                      |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                      |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                | ธีระยุทธ   |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ) | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                      |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                      |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ) | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                      |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                      |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ) | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                      |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                      |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ยังไม่ได้เดินสายไฟ   | ธีระยุทธ   |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                      | ธีระยุทธ   |

## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 (ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจำเดือน มีนาคม 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |



| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( ซานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( ซานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( ซานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | จักรพันธ์  |

## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจำปีเดือน เมษายน 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดค้างแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       | ทศพล       |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       | ทศพล       |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( งานพักบันได ชั้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( งานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( งานพักบันได ชั้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ดึงปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( ขานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)        | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-----------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                             |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                             |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                       |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry)      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry)      | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้ว/ไม่ได้เดินสายไฟ | ทศพล       |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                             | ทศพล       |

## แบบฟอร์มการตรวจเช็คไฟส่องสว่างฉุกเฉิน(Emergency Light)

ประจำเดือน มิถุนายน 2026

### วิธีการตรวจสอบ

1. กดปุ่มเครื่องตัว Test ที่ตัวเครื่องไฟฉุกเฉิน
2. ทุก 1 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. ทุก 3 เดือนต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 60 นาที)
4. ทุก 1 ปี ต้องปลั๊กไฟออก เพื่อเป็นการจำลองเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ไม่น้อยกว่า 90 นาที)
5. ตรวจสอบไฟฉุกเฉินว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติดต้องรีบแจ้งช่างซ่อมบำรุง



| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)          | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                               |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                               |            |
| 1     | อาคาร 1 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 2     | อาคาร 1 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 3     | อาคาร 1 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 4     | อาคาร 1 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 5     | อาคาร 1 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 6     | อาคาร 1 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 7     | อาคาร 2 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 8     | อาคาร 2 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 9     | อาคาร 2 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 10    | อาคาร 2 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 11    | อาคาร 2 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 12    | อาคาร 2 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 13    | อาคาร 3 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                 | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)          | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|------------|
|       |                                        | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                               |            |
|       |                                        | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                               |            |
| 14    | อาคาร 3 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 15    | อาคาร 3 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 16    | อาคาร 3 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 17    | อาคาร 3 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 18    | อาคาร 3 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 19    | อาคาร 4 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 20    | อาคาร 4 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 21    | อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 22    | อาคาร 4 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 23    | อาคาร 4 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 24    | อาคาร 4 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 25    | อาคาร 5 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 26    | อาคาร 5 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 27    | อาคาร 5 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 28    | อาคาร 5 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 29    | อาคาร 5 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 30    | อาคาร 5 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 31    | อาคาร 6 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 32    | อาคาร 6 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 33    | อาคาร 6 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 34    | อาคาร 6 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 35    | อาคาร 6 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)          | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                               |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                               |            |
| 36    | อาคาร 6 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 37    | อาคาร 7 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 38    | อาคาร 7 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 39    | อาคาร 7 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 40    | อาคาร 7 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 41    | อาคาร 7 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 42    | อาคาร 7 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 43    | อาคาร 8 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 44    | อาคาร 8 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 45    | อาคาร 8 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 46    | อาคาร 8 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 47    | อาคาร 8 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 48    | อาคาร 8 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 49    | อาคาร 9 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 50    | อาคาร 9 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 51    | อาคาร 9 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 52    | อาคาร 9 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 53    | อาคาร 9 ชั้น 3 (หน้าห้อง Pantry)        | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 54    | อาคาร 9 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง )  |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 55    | อาคาร 10 ชั้น 1 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 56    | อาคาร 10 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 57    | อาคาร 10 ชั้น 2 (หน้าห้อง Pantry)       | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |

| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)          | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                               |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                               |            |
| 58    | อาคาร 10 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 59    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 60    | อาคาร 10 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 61    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 62    | อาคาร 11 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 63    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 64    | อาคาร 11 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 65    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 66    | อาคาร 11 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 67    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 68    | อาคาร 12 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 69    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 70    | อาคาร 12 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 71    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 72    | อาคาร 12 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 73    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 74    | อาคาร 13 ชั้น 1 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 75    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 76    | อาคาร 13 ชั้น 2 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 77    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 78    | อาคาร 13 ชั้น 3 ( ชานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 79    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |



| ลำดับ | บริเวณ                                  | ผลการตรวจสอบ |         |          |         | ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)          | ผู้ตรวจสอบ |
|-------|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|---------|-------------------------------|------------|
|       |                                         | กดปุ่ม Test  |         | ดึงปลั๊ก |         |                               |            |
|       |                                         | ปกติ         | ไม่ปกติ | ปกติ     | ไม่ปกติ |                               |            |
| 80    | อาคาร 14 ชั้น 1 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) | -            |         | -        |         | ไม่มี                         |            |
| 81    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 82    | อาคาร 14 ชั้น 2 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 83    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( หน้าห้อง Pantry )     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 84    | อาคาร 14 ชั้น 3 ( งานพักบันได ขึ้น-ลง ) |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 85    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 86    | Main Kitchen                            | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 87    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 88    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 89    | ห้องประชุม Grand Ballroom               |              |         |          |         | ติดตั้งแล้วยังไม่ได้เดินสายไฟ | จักรพันธ์  |
| 90    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 91    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 92    | ห้องอาหาร ISLA                          | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 93    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 94    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 95    | NORA beach club                         | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 96    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 97    | SPA                                     | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 98    | ห้อง MDB 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 99    | ห้อง MDB 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 100   | ห้อง GEN 1                              | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |
| 101   | ห้อง GEN 2                              | ✓            |         | ✓        |         |                               | จักรพันธ์  |