

ภาคผนวก ข-2



บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-26017

วันที่ 30 มกราคม 2569

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัทอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงการรวมคำแหง - วังใหม่ อาคาร 1
และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงการรวมคำแหง - วังใหม่ อาคาร 2
Address : เลขที่ 4 และเลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 147/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Sample Type : น้ำเสีย
Sampling Date : วันที่ 22 มกราคม 2569
Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
				ผลพบค่าผิดปกติ	
				น้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	
	Sample Description	-	-	yellow	-
1	pH	-	Electronic (pH Meter)	7.04	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	27	≤50
3	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	36	≤40
4	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	450	≤1,000
5	Sulfide	mg/L	Iodometric	<1.0	≤1.0
6	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	31.6	≤35
7	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<1.0	≤20

ทดสอบวิเคราะห์ตามวิธีการ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA/AWWA/WEF 23rd Edition 2017

หมายเหตุ : ข้อมูลวิเคราะห์การตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ง ข้อมูลการตรวจวัดการตรวจวัดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ (pH.2007), อยากรู้เพิ่มเติม



Mr. Weenaporn Weenaporn

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED No.1210)



บริษัท สยาม เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด
SIAM ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 126 ซอยรามคำแหง 60/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 088-5542100 E-Mail : ses_1996@yahoo.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105539093789

SES-26103

วันที่ 28 พฤษภาคม 2569

ANALYSIS REPORT

Customer : บริษัทอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงการรวมคำแหง - วังใหม่ อาคาร 1
และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ โครงการรวมคำแหง - วังใหม่ อาคาร 2
Address : เลขที่ 4 และเลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 147/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Sample Type : น้ำเสีย
Sampling Date : วันที่ 22 พฤษภาคม 2569
Sampling By : SES

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
				ผลพบค่าผิดปกติ	
				น้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	
	Sample Description	-	-	yellow	-
1	pH	-	Electronic (pH Meter)	7.45	5.5 - 9.0
2	BOD (Biochemical Oxygen Demand)	mg/L	5 Days BOD test, Azide Modification	17	≤50
3	TSS (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105°C	10	≤40
4	TDS (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180°C	460	≤1,000
5	Sulfide	mg/L	Iodometric	<1.0	≤1.0
6	TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)	mg/L	Semi Micro Kjeldahl	22.6	≤35
7	Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<1.0	≤20

ทดสอบวิเคราะห์ตามวิธีการ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA/AWWA/WEF 23rd Edition 2017

หมายเหตุ : ข้อมูลวิเคราะห์การตรวจวัดเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ง ข้อมูลการตรวจวัดการตรวจวัดที่ถูกต้องและสมบูรณ์ (pH.2007), อยากรู้เพิ่มเติม



Mr. Weenaporn Weenaporn

Approved

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORTED ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY.

ANALYST BY : V CARE ENVIRONMENT SERVICES CO.,LTD. (PRIVATE LABORATORY REGISTERED No.1210)





Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

VCARE ENVIRONMENT SERVICES CO., LTD.

1/25, 1/29 Soi Suphaphong 3 Yek 8, Nongbon, Pravech, Bangkok, 10250, Thailand

In recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Environmental Quality, Working Conditions Measurement and
Laboratory Analysis Service**

Certificate Number **124993/A/0001/UK/En**

A certificate number of 0001, confirms the Client has a single site Certified & the site is their Head Office or Main site in relation to the Certified scope with URS. A certificate number of 0002, or greater (e.g.: 0002/UK/En) refers to a client that has more than one site certified with URS, in such, the following statement shall apply: "The validity of the certificate depends on the validity of the main certificate."

Date of Issue of Certification Cycle	Issue Number	Certificate Expiry Date	Certification Cycle
07 December 2022	1	06 December 2025	1
Revision Date	Revision Number	Original Certificate Issue Date	Scheme Number
07 December 2022	0	07 December 2022	n/a

For detailed explanation for the data fields above, refer to <http://www.urs-holdings.com/logos-and-regulations>

Issued by

Mukesh Singhal - On behalf of the Schemes Manager



If there is any doubt as to the authenticity of this certificate, please do not hesitate to contact the Head Office of the Group on info@urs-certification.com.
URS is a member of United Registrar of Systems (Holdings) Ltd, United House, 4 Hinton Road, Southampton, B11 2SL, UK. Company Registration no. 5298461



ใบรับรองเลขที่ 21T050/1263

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนต์ เซอร์วิส จำกัด

มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่

๑/๒๔ ซอยสุภาพพงษ์ ๓ แยก ๘ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๗๓

โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ถึง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม