
ภาคผนวกที่ 3
สำเนา เอกสารรายงานผลวิเคราะห์น้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0010/ 2026

วันที่ 15 มกราคม 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrance

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0010/ 2026

January 15, 2026

Customer Name **Baan Rajprasong**
Baan Rajprasong Public Company Limited.
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name **EQ. Tank And Effluent**

Sampling Date / Time January 6, 2026 / 15 : 20 pm. – 15 : 25 pm.

Testing Date January 7 - 13, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No 2. 029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.8	7.1	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	377	21	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	33	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	283	244	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	6.2	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	2.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	<1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	<0.5	-
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In January 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0500/ 2026

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0500/ 2026

February 23, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

February 12, 2026 / 14 : 20 pm. – 14 : 25 pm.

Testing Date

February 13 - 19, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No 2. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.7	7.1	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	391	18	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	27	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	305	244	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	6.2	≤ 35
6. Fat, Oil &Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	2.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	<1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	<0.5	-
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In February 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sookchai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงลอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0803/ 2026

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ

* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0803-1/ 2026

March 17, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank

Sampling Date / Time

March 6, 2026 / 12 : 30 pm.

Testing Date

March 7 - 13, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๖. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.9
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	372
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	314
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-
Sample Condition			Black turbid

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดสุวรรณาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0803-2/ 2026

March 17, 2026

Customer Name **Baan Rajprasong**
Baan Rajprasong Public Company Limited.
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name **Effluent Tank**

Sampling Date / Time March 6, 2026 / 12 : 40 pm.

Testing Date March 7 - 13, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No 1. 029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.4	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	11	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	20	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	302	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	5.2	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	1.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	-
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In March 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 1210/ 2026

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1210-1/ 2026

April 20, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank

Sampling Date / Time

April 7, 2026 / 12 : 30 pm.

Testing Date

April 8 - 16, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๑. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	378
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	368
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-
Sample Condition			Black turbid

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1210-2/ 2026

April 20, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

Effluent Tank

Sampling Date / Time

April 7, 2026 / 12 : 35 pm.

Testing Date

April 8 - 16, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.3	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	26	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	37	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	350	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	19	≤ 35
6. Fat, Oil &Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	3.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	< 1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	0.5	-
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In April 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเลขาภิบาล แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 1546/ 2026

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ

* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1546-1/ 2026

May 18, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank

Sampling Date / Time

May 7, 2026 / 12 : 30 pm.

Testing Date

May 8 - 14, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.8
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	387
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	370
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-
Sample Condition			Black turbid

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1546-2/ 2026

May 18, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

Effluent Tank

Sampling Date / Time

May 7, 2026 / 12 : 35 pm.

Testing Date

May 8 - 14, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.1	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	23	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	31	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	340	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	17	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	3.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	< 0.5	-
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In May 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 2009/ 2026

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpkini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำ จากระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่างพบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2009-1/ 2026

June 19, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank

Sampling Date / Time

June 8, 2026 / 15 : 10 pm.

Testing Date

June 9 - 15, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No 3. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.6
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	402
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	382
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-
Sample Condition			Black turbid

N. Sooksai

(Ms. Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2009-2/ 2026

June 19, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

Effluent Tank

Sampling Date / Time

June 8, 2026 / 15 : 20 pm.

Testing Date

June 9 - 15, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.9	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	25	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	33	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	360	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	20	≤ 35
6. Fat, Oil &Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	4.0	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	0.5	-
Sample Condition			Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In June 2026 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms. Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

รายงานการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย

R. 2009-3 / 2026

วันที่ 19 มิถุนายน 2569
สถานที่ ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
วันที่ตรวจ วันที่ 8 มิถุนายน 2569 / เวลา 15 : 10 – 15 : 20 น.
ตรวจโดย เจ้าหน้าที่บริษัท วนาดอล จำกัด

●บ่อบำบัดน้ำเสีย (EQ Tank)

ไม่มีกลิ่นสิ่งปฏิกูลลอย น้ำใสไหลเข้าบ่อเติมอากาศตามท่อ Overflow ตัวที่ ตัวอย่างน้ำเสียมีสีดำ



ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างน้ำเข้า (EQ. Tank) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569

●บ่อเติมอากาศ (Aeration Tank) : เครื่องเติมอากาศทำงานปกติ

●บ่อดกตะกอน 1 และ 2 (Sedimentation Tank) : ปกติ

●บ่อบำบัดน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนเมื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคารประเภท ข.



ภาพที่ 2-3 แสดงตัวอย่างน้ำทิ้ง (Effluent Tank) ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2569